

地方独立行政法人三重県立総合医療センター電気需給仕様書

1 概要

(1) 需要場所

三重県四日市市大字日永5450番地132
地方独立行政法人三重県立総合医療センター

(2) 業種及び用途

総合病院

2 仕様

(1) 電気方式、受電電圧、標準周波数、受電方式、非常用自家発電設備等

ア 電気方式	交流3相3線式
イ 標準受電電圧	6,000ボルト
ウ 標準周波数	60ヘルツ
エ 受電方式	1回線受電
オ 非常用自家発電設備	あり(系統連系なし)
カ 太陽光発電設備	あり(10kW、系統連系あり)
キ 蓄熱槽	あり

(2) 契約電力、予定使用電力量等

ア 契約電力	1,950kW
イ 予定使用電力量	7,418,000kWh (月別の予定使用電力量等は別表のとおり。)
ウ 月別予定最大需要電力	別表のとおり

(3) 需給開始日、使用期間

ア 需給開始日	令和7年4月1日0時
イ 使用期間	令和7年4月1日0時から 令和8年3月31日24時まで

(4) 需給地点

三重県立総合医療センターの構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

(6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

(7) 電力量の計量

計量日は毎月1日とし、計量は受注者が設置した計器に記録された値によるものとする。

(8) 平均力率

100%

(9) 燃料費調整単価

入札価格の算定にあたっては、単価を0円とする。なお、支払いにおいては、各月とも受注者の算出する単価によるものとする。

(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金

入札価格の算定にあたっては、経済産業大臣が定めた令和6年5月～令和7年4月分の単価とする。なお、需給開始日以降の支払いにおいては、経済産業大臣が定めた単価により支払うものとする。