

# 質疑回答書

令和7年1月31日

令和7年1月23日付けで公告しました下記案件における質疑事項について回答いたします。

(案件名) 地方独立行政法人三重県立総合医療センター設備総合管理業務委託

No.	質疑内容	回答
1	調達説明書 1P 4(2)落札資格 ア、イ、ウ について、入札に参加していない、三重県内に事務所を設置していない等の理由で、証明が出せない場合どのような資料を提示すればよろしいのかア、イ、ウそれぞれでご教示ください。	ア、イは当方で確認しますので提出物はありません。 ウは調達説明書 1P 5(1)に記載の資料を提出してください。
2	調達説明書 2P 7(1) 業務責任者は、仕様書上の実施責任者ではなく、本社・支店・営業所に常駐している窓口となる担当者の認識でよろしいでしょうか。	本業務委託の業務責任者に専任を予定している方の出席をお願いします。
3	回答の結果等で見積合わせに参加できない場合の措置について、ご教示ください。 (電話連絡のみで良い等)	「企画提案コンペ参加資格確認申請書」提出後に見積合わせに参加できなくなった場合は「辞退届(様式は自由)」に辞退理由を記して提出してください。
4	仕様書 3P 2 勤務体制等 参考までに現状の体制をご教示ください。	平日は7名体制(責任者1名を含む)、休日・祝祭日および夜間は2名体制です。
5	仕様書 3P 2(3) 夜勤者は2名配置した場合、交代で仮眠が取れるのでしょうか。それとも仮眠なしでしょうか。ご教示ください。また、夜間の緊急対応件数(月平均回数等)をご教示ください。	交代で休憩をとることは可能です。 夜間の緊急対応件数は月平均60件程度です。
6	仕様書 4P 3(3) 電気主任技術者の代務者の条件についてご教示ください。(電気主任技術者の資格の有無等)	電気主任技術者の代務者は第三種電気主任技術者以上の有資格者であることが望ましいです。なお、実務経験は問いません。
7	仕様書 5~9P 5~6 小修理件数及び営繕業務件数(月平均回数等)をご教示ください。	月平均で380回程度です。

8	<p>仕様書 10～11P 8(1)(2) 時間制限がある場合には、項目及び時間帯等をご教示ください。</p>	<p>仕様書 11P 9 電気設備点検対応に係る院内電気設備の停電時間は例年 9:30～14:30 までとなっています。</p> <p>仕様書 10P 8(1)①自家発電設備点検で当該設備の停止を伴う項目は電気設備点検対応に同調して実施しています。</p>
9	<p>仕様書 10P 8(1)②ウ 排水処理、障害施設の薬品の補充について、薬剤はご支給いただける認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>薬剤は本業務委託に含まれます。</p>
10	<p>仕様書 10P 8(1)④ 井水、缶水、上水の水質検査項目は残留塩素測定の認識でよろしいでしょうか。異なる場合には水質検査項目をご教示ください。また、測定箇所について何か所あるのかご教示ください。</p>	<p>残留塩素測定 3 箇所、PH測定 1 箇所です。</p>
11	<p>仕様書 10P 8(1)⑤ フロン排出抑制法ともなう定期点検の該当年をご教示ください。</p>	<p>本業務委託により毎年実施しています。</p>
12	<p>11P 8(2)② 防火設備定期検査の対象となる機器数量は、設備機器一覧表に記載されている数量でよろしいでしょうか。</p>	<p>対象機器及び数量は防火扉 32、防火スクリーン 43、防火シャッター20 となります。</p>
13	<p>11P 9(1) 仮設配線や仮設照明、仮設発電機は甲支給でしょうか。乙負担の場合には、仕様（配線長さ、仮設照明・仮設発電機の容量・台数等）の詳細をご教示ください。</p>	<p>仮設配線、仮設照明、仮設発電機は甲負担です。発電機の試運転や整備等は業務に含まれます。仮設必要箇所は事前の打ち合わせによります。</p>
14	<p>23、24P FU 系統のフィルター交換は法令上指定の技術者が行う について、法令上指定の条件をご教示ください。また、現状の委託先業者についてご教示ください。</p>	<p>放射線取扱主任者です。</p> <p>現状は設備総合管理業務委託の受託者より外注しています。</p>